



제15-0513호

안 전 인 증 서

한국유량계공업 (주)

인천 서구 원창동 145-10

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

————— 품 목 —————

FLOW TRANSMITTER

————— 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 —————

| 형식·모델 | 용량 · 등급 | 인증번호 |
|-----------|------------------------|---------------|
| KMSG-8000 | DC 24 V or AC 220 V 이하 | 15-GA2BO-0513 |
| | Ex d IIC T5 | |

————— 인 증 기 준 —————


방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

————— 인 증 조 건 —————

Tamb = - 10 °C ~ + 55 °C

2015 년 07 월 14 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장 : 아래의 주소에서 제조되는 제품에 한함

"인천 서구 원창동 145-10 한국유량계공업(주)"에서 제조하는 아래 제품에 한함

2. 제품개요 :

본 제품은 알루미늄 합금 재질의 내압방폭형 제품으로 접합면은 Threaded Joint 등으로 되어있으며 사용매뉴얼에 따라 안전하게 설치되어야 함.

3. 인증범위 : 아래의 형식번호에 한하여 유효함

KMSG-8000 (AV 220V 이하 or DC 24V 이하), IP 67

4. 안전한 사용을 위한 조건

가. Routine test: 용기에 11.16 bar 가압시험 후 출고할 것

나. 사용주위온도 : $T_{amb} = -10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +55\text{ }^{\circ}\text{C}$

5. 인증(변경)사항

6. 그 밖의 사항

안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수